

# Október 2006

## Vplyv prevádzky závodu SE-EVO na životné prostredie za október 2006

### Emisie

(za EVO I v tonách, za EVO II v kilogramoch)

Výrobňa	Blok	TZL	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	C <sub>org.</sub>
EVO I	B11+B12	4,099	23,786	272,173	12,707	0,791
	B13	138,799	25,189	42,589	0,203	0,123
	B14	212,062	57,438	74,307	0,302	0,242
	B15	1,134	37,132	6,720	40,046	1,068
	B16	1,143	25,118	5,777	17,952	0,558
EVO II	B21	0	0	0	0	0
	B22	0	0	0	0	0
	B23	0	0	0	0	0
	B24	0	0	0	0	0
	B25	0	0	0	0	0
	B26	0	0	0	0	0

## Čerpanie kvóty CO<sub>2</sub> v EVO

(kumulatívne ku koncu mesiaca)

Kvóta na roky 2005 - 2007		8 392 959 ton
Kvóta na rok 2006		<b>2 797 653 ton</b>
Mesiac	Emisie CO <sub>2</sub>	Stav CO <sub>2</sub> na účte
Január	322 000	2 475 653
Február	207 709	2 267 944
Marec	223 088	2 044 856
Apríl	164 205	1 880 651
Máj	182 122	1 698 529
Jún	194 910	1 503 619
Júl	217 867	1 285 752
August	243 183	1 042 569
September	230 065	812 504
Október	223 718	588 786
November		
December		

## Odpady vyprodukované v EVO

Odpad	Množstvo (t)	Spôsob zneškodnenia
TPZ	5 454	odkalisko
Komunálny odpad	84	skládka PaKO
Stabilizát	20 450	skládka-ZS

## Odber povrchových a podzemných vôd v SE-EVO: za 10/2006

Druh odoberanej vody	Dodávateľ	Limit v m <sup>3</sup> na rok	Skutočný odber v m <sup>3</sup> za mesiac
Vratná voda (prietocné chladenie)	SVP, š.p. Povodie Laborca Michalovce	536 112 000	9 375 840
nevratná voda (cirkulacné chladenie) EVO I	SVP, š.p. Povodie Laborca Michalovce	11 525 016	693 138
nevratná voda (cirkulacné chladenie) EVO II	SVP, š.p. Povodie Laborca Michalovce	13 552 000	0
pitná voda	VVS, a.s. závod Trebišov	nestanovený	5 885

# Dodržiavanie limitov zbytkového znečistenia v odpadových vodách vypúšťaných zo zariadení SE- EVO: za 10/2006

Ukazovateľ	Nameraná hodnota (mg/l)			Čistiaca stanica zaolejovaných vôd	
	Vstupný objekt(mg/l)	Limit (mg/l)	Otv. odp. kanál(mg/l)	Limit (mg/l)	Nameraná hodnota (mg/l)
<b>BSK<sub>5</sub></b>	3,80	5,0	4.40	8,0	2,40
<b>CHSK<sub>Cr</sub></b>	20,40	35,00	24.50	35,00	12,20
<b>Fe</b>	*	*	*	3,0	
<b>RL<sub>105</sub></b>	205	500	220	*	*
<b>RL<sub>550</sub></b>	165	300	160	*	*
<b>NL<sub>105</sub></b>	7	30	8	25	<7
<b>NEL</b>	<0,0200	0,1	0.0200	1,5	0,0280
<b>pH</b>	7,3	6,5-8,5	7,5	*	*

\* Limit nestanovený rozhodnutím orgánu štátnej správy



<http://www.seas.sk/spolocnost/zivotne-prostredie/vplyv-prevadzok-na-zivotne-prostredie/se-evo/16585.html>